

表1.1

115 年 6月份 灰頂紙板、廢鐵進出量

項 目	一般 進廠量	美化工程環 境	事業 進廠量	農廢 進廠量	廚餘	泡棉	枋架木材	機關美化環 境-免費	機關美化環 境-200元	不可燃廢棄 物出廠量	環保局合計	生活	車廢	高 車廢	轄內 ASR	轄外 ASR	產源 不明	車廢廚餘(下 腳料)	榮福-回運	其他高車廢	榮福 合計	
6月1日	881.47	118.89	9.16	7.08	23.80	-	-	-	-	-	1,040.40	9.87	102.46	-	-	-	-	-	-	-	112.33	1,152.73
6月2日	772.02	55.55	8.43	5.11	25.94	-	-	-	-	-	867.05	17.98	82.65	-	-	-	-	-	-	-	100.63	967.68
6月3日	557.20	39.26	5.93	5.09	19.15	-	-	-	-	-	626.63	12.61	101.50	4.11	-	-	-	2.77	-	-	120.99	747.62
6月4日	702.59	52.91	7.03	18.36	22.09	-	-	-	-	-	802.98	16.01	82.80	-	-	-	-	-	-	3.73	102.54	905.52
6月5日	739.59	50.94	9.36	12.79	25.28	-	-	-	-	-	837.96	10.19	138.53	-	-	-	-	2.63	-	10.73	162.08	1,000.04
6月6日	740.84	47.09	3.24	9.68	26.18	-	-	-	-	-	827.03	17.61	51.66	-	-	16.25	-	-	-	3.20	88.72	915.75
6月7日	115.31	5.65	-	-	12.15	-	-	-	-	-	133.11	19.35	53.37	-	-	-	-	-	-	-	72.72	205.83
6月8日	1,109.10	104.75	7.96	21.92	23.42	-	-	-	-	-	1,267.15	8.25	83.33	-	-	-	-	-	-	-	91.58	1,358.73
6月9日	907.58	60.62	9.52	13.42	19.09	-	-	-	-	-	1,010.23	19.57	67.13	-	-	-	-	-	-	18.30	105.00	1,115.23
6月10日	669.28	43.18	8.74	11.74	24.59	-	-	-	-	-	757.53	11.99	135.96	4.18	-	-	-	3.14	-	-	155.27	912.80
6月11日	717.31	46.30	6.55	17.60	18.08	-	-	-	-	-	805.84	10.29	115.06	-	-	-	-	-	-	4.35	129.70	935.54
6月12日	884.27	52.65	10.66	16.98	28.83	0.10	37.96	-	-	-	1,031.45	13.82	152.90	5.94	6.68	-	-	2.60	-	-	181.94	1,213.39
6月13日	529.37	37.82	1.40	13.41	25.48	-	80.73	-	-	-	688.21	14.22	69.56	-	-	16.24	-	-	-	-	100.02	788.23
6月14日	126.30	5.42	-	-	13.20	-	-	-	-	-	144.92	12.70	52.81	-	-	-	-	-	-	-	65.51	210.43
6月15日	958.40	120.55	8.29	17.46	28.78	-	60.65	8.70	-	-	1,202.83	7.27	101.97	-	-	-	-	-	-	22.80	132.04	1,334.87
6月16日	858.46	62.16	11.11	24.61	24.17	-	51.16	-	-	-	1,031.67	27.50	117.24	-	-	-	-	-	-	-	144.74	1,176.41
6月17日	520.16	36.70	9.64	9.86	30.09	-	50.26	-	-	-	656.71	12.79	144.53	4.12	-	-	-	2.59	-	17.81	181.84	838.55
6月18日	803.35	43.32	7.11	23.15	20.17	-	80.07	-	-	-	977.17	19.39	134.04	13.22	-	16.82	-	-	-	3.75	187.22	1,164.39
6月19日	855.20	34.57	1.04	5.97	25.14	-	105.52	-	-	-	1,027.44	14.84	57.32	-	-	-	-	2.26	-	-	74.42	1,101.86
6月20日	616.26	38.88	1.19	3.13	21.52	-	-	-	-	-	680.98	11.93	40.58	-	-	-	-	-	-	-	52.51	733.49
6月21日	127.92	5.05	-	-	14.92	-	-	-	-	-	147.89	15.02	31.99	-	-	-	-	-	-	-	47.01	194.90
6月22日	1,096.72	127.53	5.96	15.44	12.91	-	-	-	-	-	1,258.56	8.55	98.49	-	-	-	-	-	-	-	107.04	1,365.60
6月23日	885.74	64.54	12.39	4.40	19.62	-	-	-	-	-	986.69	21.17	124.65	-	7.29	-	-	-	-	-	153.11	1,139.80
6月24日	676.80	41.64	6.43	10.06	24.72	-	-	-	-	-	759.65	18.35	137.33	-	-	-	-	0.43	-	7.68	163.79	923.44
6月25日	604.95	44.79	5.47	4.68	18.50	-	-	-	-	-	678.39	22.44	66.27	4.02	-	16.61	-	-	-	0.91	110.25	788.64
6月26日	260.48	12.25	-	-	22.67	-	-	34.33	-	-	329.73	10.93	35.89	-	-	-	-	4.03	-	-	50.85	380.58
6月27日	345.13	47.60	2.19	-	19.28	-	57.04	60.83	-	-	532.07	10.81	59.46	-	-	-	16.36	-	-	-	86.63	618.70
6月28日	79.86	5.19	-	-	16.96	-	-	-	-	-	102.01	17.74	35.06	-	-	-	-	-	-	-	52.80	154.81
6月29日	615.99	142.17	10.22	21.97	21.10	-	-	39.54	-	-	850.99	23.13	97.02	4.31	-	-	-	-	-	-	124.46	975.45
6月30日	403.80	70.82	10.92	6.33	24.42	-	-	29.76	-	-	546.05	20.80	127.76	12.38	-	-	-	-	-	5.22	166.16	712.21
總 計	19,161.45	1,618.79	179.94	300.24	652.25	0.10	523.39	8.70	164.46	-	22,609.32	457.12	2,699.32	52.28	13.97	65.92	16.36	20.45	-	98.48	3,423.90	26,033.22
平 均	638.72	53.96	7.20	12.51	21.74		-	-		-	753.64	15.24	89.98	6.54	6.99	16.48	16.36	2.56	-	8.95	114.13	867.77

表1.2

115年 6 月份 可處理廢棄物處理量、平均熱值、蒸汽量及產汽率

項 目 日 期		一號爐		二號爐		兩爐合計/平均		蒸汽量(Ton)					產汽率		
		廢棄物 處理量 (Ton)	熱值 (Kcal/kg)	廢棄物 處理量 (Ton)	熱值 (Kcal/kg)	合 計 處理量 (Ton)	平均熱值 (Kcal/kg)	一號爐	一號爐	二號爐	二號爐	合計	一號爐	二號爐	兩爐平 均
6月1日		351.19	2272.18	374.90	2168.31	726.09	2,218.55	48.10	1,154.40	51.56	1,237.44	2,391.84	3.3	3.3	3.3
6月2日		377.33	2261.46	411.60	2160.66	788.93	2,208.87	51.72	1,241.28	53.96	1,295.04	2,536.32	3.3	3.1	3.2
6月3日		390.07	2014.96	353.05	1839.09	743.12	1,931.41	51.88	1,245.12	43.59	1,046.16	2,291.28	3.2	3.0	3.1
6月4日		392.93	2205.57	412.54	1959.92	805.47	2,079.75	50.02	1,200.48	50.87	1,220.88	2,421.36	3.1	3.0	3.0
6月5日		393.33	2209.67	425.15	1951.76	818.48	2,075.70	49.57	1,189.68	51.42	1,234.08	2,423.76	3.0	2.9	3.0
6月6日		393.82	1936.99	412.65	1969.21	806.47	1,953.48	44.80	1,075.20	47.14	1,131.36	2,206.56	2.7	2.7	2.7
6月7日		399.82	1895.10	409.26	1793.41	809.08	1,843.66	45.53	1,092.72	49.29	1,182.96	2,275.68	2.7	2.9	2.8
6月8日		376.42	1967.79	409.96	2004.07	786.38	1,986.70	44.28	1,062.72	48.92	1,174.08	2,236.80	2.8	2.9	2.8
6月9日		377.61	2113.65	434.92	1999.34	812.53	2,052.46	47.42	1,138.08	49.69	1,192.56	2,330.64	3.0	2.7	2.9
6月10日		358.93	1973.44	408.33	1955.71	767.26	1,964.00	43.02	1,032.48	48.45	1,162.80	2,195.28	2.9	2.8	2.9
6月11日		379.64	1934.81	389.34	1961.82	768.98	1,948.49	44.33	1,063.92	45.96	1,103.04	2,166.96	2.8	2.8	2.8
6月12日		375.79	1848.19	396.69	1787.43	772.48	1,816.99	40.50	972.00	43.23	1,037.52	2,009.52	2.6	2.6	2.6
6月13日		363.87	2067.54	380.71	1863.76	744.58	1,963.35	45.14	1,083.36	47.55	1,141.20	2,224.56	3.0	3.0	3.0
6月14日		362.60	1979.69	403.56	1925.30	766.16	1,951.04	42.28	1,014.72	46.09	1,106.16	2,120.88	2.8	2.7	2.8
6月15日		345.25	2008.02	392.57	1853.76	737.82	1,925.94	42.36	1,016.64	47.45	1,138.80	2,155.44	2.9	2.9	2.9

表1.2

115年 6 月份 可處理廢棄物處理量、平均熱值、蒸汽量及產汽率

項 目 日 期	一號爐		二號爐		兩爐合計/平均		蒸汽量(Ton)					產汽率		
	廢棄物 處理量 (Ton)	熱值 (Kcal/kg)	廢棄物 處理量 (Ton)	熱值 (kcal/kg)	合 計 處 理 量 (Ton)	平均熱值 (kcal/kg)	一號爐	一號爐	二號爐	二號爐	合計	一號爐	二號爐	兩爐平 均
6月16日	350.95	1727.87	346.60	1702.82	697.55	1,715.42	39.78	954.72	44.39	1,065.36	2,020.08	2.7	3.1	2.9
6月17日	369.73	1920.10	398.34	1773.96	768.07	1,844.31	43.30	1,039.20	43.92	1,054.08	2,093.28	2.8	2.6	2.7
6月18日	406.34	1803.62	402.51	1860.34	808.85	1,831.85	45.68	1,096.32	49.03	1,176.72	2,273.04	2.7	2.9	2.8
6月19日	415.72	1921.94	440.70	1941.46	856.42	1,931.98	45.53	1,092.72	50.02	1,200.48	2,293.20	2.6	2.7	2.7
6月20日	402.38	1831.07	418.16	1835.92	820.54	1,833.54	44.04	1,056.96	48.16	1,155.84	2,212.80	2.6	2.8	0.0
6月21日	373.50	1941.21	287.95	1424.86	661.45	1,716.43	44.52	1,068.48	34.78	834.72	1,903.20	2.9	2.9	0.0
6月22日	344.31	2225.38	382.73	1747.03	727.04	1,973.57	44.89	1,077.36	50.55	1,213.20	2,290.56	3.1	3.2	0.0
6月23日	414.85	2031.14	426.38	2204.47	841.23	2,118.99	51.13	1,227.12	55.92	1,342.08	2,569.20	3.0	3.1	1.0
6月24日	390.94	2099.36	433.18	2206.16	824.12	2,155.50	48.07	1,153.68	55.33	1,327.92	2,481.60	3.0	3.1	2.0
6月25日	331.97	2338.82	383.26	2188.32	715.23	2,258.17	45.56	1,093.44	49.47	1,187.28	2,280.72	3.3	3.1	0.0
6月26日	374.16	2009.76	391.79	2211.04	765.95	2,112.72	42.49	1,019.76	49.15	1,179.60	2,199.36	2.7	3.0	0.0
6月27日	381.96	1900.43	457.07	1891.29	839.03	1,895.45	41.95	1,006.80	49.84	1,196.16	2,202.96	2.6	2.6	0.0
6月28日	349.64	1966.10	351.66	1784.50	701.30	1,875.04	41.40	993.60	41.16	987.84	1,981.44	2.8	2.8	0.0
6月29日	421.57	1846.84	435.35	1957.52	856.92	1,903.07	45.52	1,092.48	48.75	1,170.00	2,262.48	2.6	2.7	2.6
6月30日	367.86	2159.87	403.80	2119.90	771.66	2,138.95	47.52	1,140.48	53.18	1,276.32	2,416.80	3.1	3.2	3.1
平均		2,013.75		1,934.77	778.73	1,973.18	45.41	1,089.86	48.29	1,159.06	2,248.92	2.9	2.9	2.8
合計	11,334.48		11,974.71		23,309.19		1,362.33	32,695.92	1,448.82	34,771.68	67,467.60			

*環評值每日焚化量≤900噸/日，本月均符合

115年 6 月份 底渣、飛灰穩定化物清運量及飛灰產量

項目 日期	底渣(Ton)			飛灰穩定化物(Ton)		飛灰產出量 (Ton)	飛灰產出量(Kg)	
	清運至 枋寮-暫存	力優勢	合計	清運至 枋寮掩埋場	每日 打包數		飛灰抽出 流量A	飛灰抽出 流量B
1	-	130.94	130.94	-	44.00	20.689	20688.53	
2	-	67.62	67.62	-	56.00	26.430	26430.03	
3	-	156.89	156.89	275.25	-	0.348	348.43	
4	-	66.80	66.80	-	58.00	27.428	27427.51	
5	-	-	-	-	54.00	24.227	24227.48	
6	-	67.64	67.64	-	-	0.332	331.56	
7	-	112.73	112.73	-	-	-	0.00	
8	-	-	-	-	52.00	22.983	22982.88	
9	-	112.60	112.60	-	57.00	27.064	27063.78	
10	-	67.53	67.53	-	-	0.359	358.90	
11	-	22.31	22.31	-	59.00	27.359	27358.82	
12	-	67.87	67.87	-	55.00	26.237	26237.30	
13	-	-	-	-	-	0.348	347.53	
14	-	-	-	-	-	-	0.00	
15	-	82.44	82.44	-	54.00	24.733	24733.12	
16	-	133.21	133.21	-	53.00	24.275	24275.05	
17	-	178.65	178.65	196.41	-	0.331	331.13	
18	-	131.67	131.67	-	53.00	24.107	24107.28	
19	-	-	-	-	51.00	23.516	23516.48	
20	-	134.72	134.72	-	-	0.320	319.58	
21	-	-	-	-	-	-	0.00	
22	-	91.57	91.57	250.24	55.00	25.522	25522.47	
23	-	152.38	152.38	-	59.00	27.554	27553.80	
24	-	153.69	153.69	289.03	-	0.374	373.84	
25		88.59			47.00	23.249	23248.90	
26	-	-	-	-	-	0.304	303.69	
27		130.68			-	-	0.00	
28		-	-	-	-	-	0.00	
29		90.94	-	-	59.00	27.900	27900.34	
30		136.66	136.66	-	45.00	26.266	26266.22	
合計	0.00	2,378.13	2,378.13	1,010.93	911	432.25466	432,254.66	
修正後						637.70		

表1.4

115年 6 月份 發電量、購電量、售電量、及廠內用電量

項 目 日 期	發電量 (MWH)	購電量 (MWH)	售電量 (MWH)	用電量 (MWH)	垃圾處理量之成效分析			備註
					發電量 (KW/T)	售電量 (KW/T)	用電量 (KW/T)	
1	381.66	0.00	294.88	86.78	525.6	406.1	119.5	
2	417.62	0.00	328.47	89.15	529.3	416.3	113.0	
3	354.69	0.00	269.84	84.85	477.3	363.1	114.2	
4	392.37	0.00	303.89	88.48	487.1	377.3	109.8	
5	395.89	0.00	308.27	87.62	483.7	376.6	107.1	
6	347.91	0.00	262.35	85.56	431.4	325.3	106.1	
7	359.77	0.00	271.59	88.18	444.7	335.7	109.0	
8	343.66	0.00	257.10	86.56	437.0	326.9	110.1	
9	358.72	0.00	271.08	87.64	441.5	333.6	107.9	
10	332.65	0.00	249.11	83.54	433.6	324.7	108.9	
11	339.95	0.00	253.61	86.34	442.1	329.8	112.3	
12	311.19	0.00	226.76	84.43	402.8	293.5	109.3	
13	366.99	0.00	277.63	89.36	492.9	372.9	120.0	
14	338.42	0.00	251.76	86.66	441.7	328.6	113.1	
15	332.32	0.00	246.50	85.82	450.4	334.1	116.3	
16	312.65	0.00	229.30	83.35	448.2	328.7	119.5	
17	336.86	0.00	249.12	87.74	438.6	324.3	114.2	
18	375.11	0.00	285.67	89.44	835.7	636.4	199.3	
19	364.72	0.00	276.19	88.53	425.9	322.5	103.4	
20	354.49	0.00	266.80	87.69	432.0	325.2	106.9	
21	266.98	0.00	183.86	83.12	403.6	278.0	125.7	
22	355.76	0.00	265.28	90.48	489.3	364.9	124.4	
23	431.99	0.00	338.59	93.40	513.5	402.5	111.0	
24	421.15	0.00	330.15	91.00	511.0	400.6	110.4	
25	358.29	0.00	277.41	80.88	500.9	387.9	113.1	
26	340.85	0.00	263.10	77.75	445.0	343.5	101.5	
27	353.77	0.00	268.63	85.14	421.6	320.2	101.5	
28	288.08	0.00	206.59	81.49	410.8	294.6	116.2	
29	354.16	0.00	266.91	87.25	413.3	311.5	101.8	
30	401.38	0.00	311.99	89.39	520.2	404.3	115.8	
合計	10,690.05	-	8,092.43	2,597.62	14,130.86	10,689.64	3,441.22	

表1.5
115 年 6 月份 純水量、自來水購水量及用油量統計表

項 目 日 期	純水量 (Ton)	自來水 購水量 (Ton)	處理量之成效分析			油使用量						備註 (用油原因)	飼水補充			
			每噸蒸氣 純水用量 (T/T)	每噸垃圾 用水量 (m3/T)	每噸垃圾 用油量 (L/T)	1號焚化爐			2號焚化爐				鍋爐加藥 補充純水	CCCW補充 純水	脫氧裝置補充 純水	
1	422.90	439.00	0.16	0.56	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	22.00	102.00	298.90
2	406.30	442.00	0.16	0.56	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	9.00	94.00	303.30
3	422.80	442.00	0.16	0.59	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	11.00	90.00	321.80
4	460.10	401.00	0.18	0.49	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	19.00	90.00	351.10
5	379.00	444.00	0.14	0.52	5.08	1.90	-	-	-	2.41	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	-	87.00	292.00
6	426.70	444.00	0.16	0.55	1.53	0.15	-	-	-	1.09	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	26.00	92.00	308.70
7	393.80	445.00	0.15	0.56	2.99	1.16	-	-	-	1.23	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	17.00	95.00	281.80
8	370.60	445.00	0.14	0.53	1.41	0.00	-	-	-	1.17	-	-	二號爐 輔助燃燒	-	95.00	275.60
9	379.70	418.00	0.14	0.56	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	21.00	95.00	263.70
10	383.00	418.00	0.14	0.61	2.77	0.00	-	-	-	1.90	-	-	二號爐 輔助燃燒	11.00	97.00	275.00
11	397.40	432.00	0.14	0.58	8.33	1.03	-	-	-	5.19	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	18.00	99.00	280.40
12	382.10	432.00	0.14	0.62	2.76	1.65	-	-	-	0.29	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	21.00	96.00	265.10
13	352.70	355.00	0.14	0.48	7.46	0.89	-	-	-	4.60	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	-	99.00	253.70
14	383.30	351.00	0.14	0.49	3.20	1.21	-	-	-	1.10	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	18.00	96.00	269.30
15	366.80	351.00	0.14	0.49	18.18	4.72	-	-	-	8.43	-	-	一、二號爐 輔助 燃燒	8.00	97.00	261.80

表1.5
115 年 6 月份 純水量、自來水購水量及用油量統計表

項 目 日 期	純水量 (Ton)	自來水 購水量 (Ton)	處理量之成效分析				油使用量						備註 (用油原因)	飼水補充		
			每噸蒸氣 純水用量 (T/T)	每噸垃圾 用水量 (m3/T)	每噸垃圾 用油量 (L/T)	1號焚化爐			2號焚化爐			用油量 (KL)		鍋爐加藥 補充純水	CCCW補充 純水	脫氣裝置補充 純水
16	359.90	447.00	0.13	0.64	24.18	4.27	-	-	-	-	12.73	-	一、二號爐 輔助 燃燒	10.00	95.00	254.90
17	354.30	447.00	0.13	0.58	2.33	0.00	-	-	-	-	1.78	-	二號爐 輔助燃燒	9.00	96.00	249.30
18	385.00	420.00	0.14	0.52	6.67	0.00	-	-	-	-	5.36	-	二號爐 輔助燃燒	29.00	99.00	257.00
19	372.00	420.00	0.13	0.54	3.91	0.00	-	-	-	-	3.03	-	二號爐 輔助燃燒	-	94.00	278.00
20	383.90	434.00	0.14	0.55	4.68	0.00	-	-	-	-	3.66	-	二號爐 輔助燃燒	10.00	94.00	279.90
21	396.40	434.00	0.14	0.56	11.43	0.00	-	-	-	-	8.88	-	二號爐 輔助燃燒	33.00	92.00	271.40
22	400.30	490.00	0.14	0.63	5.38	0.00	-	-	-	-	4.17	-	二號爐 輔助燃燒	-	85.00	315.30
23	359.50	490.00	0.13	0.63	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	二號爐 輔助燃燒	29.00	57.00	273.50
24	426.00	514.00	0.15	0.66	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	二號爐 輔助燃燒	-	79.00	347.00
25	455.30	514.00	0.17	0.68	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	二號爐 輔助燃燒	13.00	100.00	342.30
26	475.90	440.00	0.18	0.62	3.37	0.00	-	-	-	-	2.38	-	二號爐 輔助燃燒	10.00	101.00	364.90
27	497.80	511.00	0.18	0.67	8.34	3.18	-	-	-	-	3.21	-	一、二號爐 輔助 燃燒	9.00	102.00	386.80
28	401.10	511.00	0.15	0.69	23.35	2.97	-	-	-	-	14.34	-	一、二號爐 輔助 燃燒	8.00	112.00	281.10
29	409.20	413.00	0.15	0.52	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-		12.00	108.00	289.20
30	437.30	454.00	0.17	0.62	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-		12.00	107.00	318.30
合計	12041.10	13198.00	4.32	17.07	142.34	23.13	-	-	-	-	86.95	-		385.00	2845.00	8,811.10

115 年 6 月份 空氣污染物連續排放監測值(P001)

項目 日期	HCL	CO	SO ₂	NOx	NH ₃	O ₂	不透光度	溫度	
	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(%)	(℃)	
環評/許可值	16	30	5	40	—	—	—	≥130	
排放標準值	40.00	120.00	80	180.00	9.09		10.0	130(以上)	
1	8.22	1.92	2.67	33.63	1.58	10.69	2.1	211.38	
2	8.1	1.9	2.85	30.53	1.22	9.97	2.14	209.87	
3	7.23	1.61	2.51	30.53	0.53	10.11	2.17	210.19	
4	8.79	0.97	2.6	30.2	1.71	10.32	2.17	208.83	
5	9.45	1.54	2.71	31.58	1.78	10.41	2.21	207.68	
6	4.82	2.41	2.64	31.2	3.69	11.15	2.21	210.33	
7	4.91	1.12	2.53	31.57	1.85	10.91	2.22	209.98	
8	3.16	1.7	2.26	29.66	6.92	11.22	2.26	208.77	
9	7.2	0.57	2.55	28.42	1.27	10.59	2.28	207.99	
10	0.09	1.18	1.95	26.62	3.7	11	2.32	209.18	
11	0.99	0.55	2.17	29.02	3.34	10.94	2.33	208.81	
12	3.77	1.6	2.18	28.85	5.87	11.76	2.34	207.8	
13	2.11	1.52	2.26	30	1.75	10.86	2.36	209.45	
14	2.07	3.58	1.81	27.82	3.9	11.52	2.36	207.62	
15	0.94	0.62	1.59	24.54	4.72	11.56	2.4	206.39	
16	0.5	6.75	1.44	27.95	6.55	12.03	2.43	209	
17	1.76	1.84	1.7	29.01	2.45	11.11	2.44	210.34	
18	7.08	12.92	2.13	30.77	3.16	10.84	2.45	210.9	
19	4.81	1.71	2.09	30.52	1.14	10.79	2.47	209.99	
20	3.01	0.54	1.57	29.83	4.57	11.18	2.46	211.08	
21	2.54	0.93	1.46	30.56	3.82	10.92	2.44	211.77	
22	4.46	4.6	1.52	31.13	3.41	11.14	2.46	212.02	
23	5.36	1.07	1.91	32.85	0.49	9.88	2.46	210.93	
24	6.2	1.5	1.39	29.32	1.1	10.52	2.41	210.91	
25	2.85	2.07	1.12	27.95	4.84	11.06	2.39	207.06	
26	5.39	7.25	0.92	29.79	3.03	11.52	2.34	206	
27	0.14	1.51	1.01	27.09	1.94	11.55	2.32	209.33	
28	5.16	2.24	1.48	27.65	6.14	11.72	2.35	208.42	
29	5.35	1.42	1.75	29.34	1.61	10.72	2.37	211.35	
30	4.63	0.51	1.45	30.9	1.85	10.52	2.41	211.03	
有平均	效值	4.40	2.33	1.94	29.65	3.00	10.95	2.34	209.48
備註	監測時段屬正常運轉時段								

表1.8

115 年 6 月份 停爐/停機時數統計及原因

日期 \ 項目	運轉時數			備註
	一號爐 (小時)	二號爐 (小時)	汽輪發電機 (小時)	
6月1日	24	24	24	
6月2日	24	24	24	
6月3日	24	19	24	15:00操作同仁發現垃圾進料器作動異常，檢視發現垃圾進料器B動作行程超限位而脫軌，立即連繫維修單位搶修。因搶修中無法進料，爐內垃圾焚燒殆盡，產汽過低於17:40蒸氣解聯。維修單位持續搶修，在20:30分搶修完成並投料升溫啟爐，於22:25蒸氣併汽完成。共停爐5小時。
6月4日	24	24	24	
6月5日	24	24	24	
6月6日	24	24	24	
6月7日	24	24	24	
6月8日	24	24	24	
6月9日	24	24	24	
6月10日	24	24	24	
6月11日	24	24	24	
6月12日	24	24	24	
6月13日	24	24	24	
6月14日	24	24	24	
6月15日	24	24	24	
6月16日	24	24	24	
6月17日	24	24	24	
6月18日	24	24	24	
6月19日	24	24	24	
6月20日	24	24	24	
6月21日	24	17	24	二號爐因後燃段B架橋，無法正常排料，緊急停爐清潔搶修，16:30解聯，22:10啟爐，23:10並聯。
6月22日	24	24	24	
6月23日	24	24	24	
6月24日	24	24	24	
6月25日	24	24	24	
6月26日	24	24	24	
6月27日	24	24	24	
6月28日	24	24	24	
6月29日	24	24	24	
6月30日	24	24	24	
合計	720	708	720	
運轉率%	100.00%	98.33%	100.00%	

環境監測與採樣分析紀錄

表5.1

臭味分析結果表

項	測站	廠址周界	台一省道	縣道187	廚餘廠	空氣品質標準
	日	6/1	6/1	6/1	6/1	
臭味		11	16	<10	20	30

表5.2

底渣分析記錄表

採樣日期	檢測項目	MDL	單位	有害事業廢棄物 認定標準	6/1樣品編號 NAR26600004001
					6/9樣品編號 NAR2660003301
6/1	總砷	0.034	mg/L	5.0	ND
6/9					ND
6/1	總鋇	0.016	mg/L	100.0	1.49
6/9					2.370
6/1	總鎘	0.01	mg/L	1.0	0.057
6/9					ND
6/1	總鉻	0.014	mg/L	5.0	ND
6/9					<0.050
6/1	總銅	0.017	mg/L	15.0	0.908
6/9					0.954
6/1	總鉛	0.018	mg/L	5.0	ND
6/9					ND
6/1	總硒	0.031	mg/L	1.0	ND
6/9					ND
6/1	六價鉻	0.01	mg/L	2.5	ND
6/9					ND
6/1	總汞	0.0004	mg/L	0.2	ND
6/9					ND
6/1	底渣可燃物	-	%	-	0.70
6/9					0.800
6/1	總鋅	0.05	mg/L		2.310
6/9					0.30
6/1	灼燒減量	0.1	%		0.70
6/9					1.70
6/1	戴奧辛及呋喃	-	ng I-TEQ/g	1.0	0.030
6/9					0.017

表5.3

115 年 6 月份 原灰採樣分析記錄表

採樣日期	檢測項目	有害事業廢棄物 認定標準	單位	6/1 樣品編號 NAR26600008001
				6/8 樣品編號 NAR26600025001
6/1	總砷	5.0	mg/L	ND
6/8				<0.100
6/1	總銀	100.0	mg/L	0.631
6/8				1.030
6/1	總鎘	1.0	mg/L	3.69
6/8				0.13
6/1	總鉻	5.0	mg/L	ND
6/8				<0.050
6/1	總銅	15.0	mg/L	0.352
6/8				<0.050
6/1	總鉛	5.0	mg/L	0.355
6/8				<0.050
6/1	總硒	1.0	mg/L	ND
6/8				<0.100
6/1	六價鉻	2.5	mg/L	ND
6/8				ND
6/1	總汞	0.2	mg/L	<0.0020
6/8				ND
備註				

表5.4

115 年 6 月份 空氣品質監測記錄表

監測日期:115.06.01-115.06.02					
	測值	廠址內	油車庄	溪北國小	空氣品質標準
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	178	150	144	250
Cd ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.00020	0.00028	0.00033	-
Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.01600	0.02400	0.00220	1 (月平均值)
Hg ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.00007	0.00009	0.00009	-
監測日期:115.06.15-115.06.16					
	測值	廠址內	油車庄	溪北國小	空氣品質標準
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	139	121	117	250
Cd ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	ND	ND	ND	-
Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.0014	0.0022	0.0015	1 (月平均值)
Hg ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	ND	ND	ND	-

表5.5

115 年 6 月份 水質環境監測記錄表

有機廢水水質分析結果表						
採樣日期	檢測項目	單位	偵測值	保證值	環評值	MDL
6/1	懸浮固體	mg/L	<1.0	20	20	1
6/15			<1.0			
6/1	水溫	℃	32.2	-	-	-
6/15			28.8			
6/1	鎘	mg/L	ND	-	-	0.001
6/15			ND			
6/1	總鉻	mg/L	ND	-	-	0.004
6/15			ND			
6/1	鉛	mg/L	ND	-	-	0.004
6/15			ND			
6/1	汞	mg/L	0.0029	-	-	0.00015
6/15			ND			
6/1	pH	-	8.0(32.2℃)	6.0-9.0	≒7	-
6/15			8.1(28.8℃)			
6/1	正磷酸鹽	mg/L	0.220	-	-	0.002
6/15			0.088			
6/1	氨氣	mg/L	0.63	-	-	0.02
6/15			0.53			
6/1	油脂(正己烷抽出物)	mg/L	<1.0	-	-	1.0
6/15			<1.0			
6/1	生化需氧量	mg/L	<1.0	20	20	1.0
6/15			<1.0			
6/1	化學需氧量	mg/L	ND	50	50	3.2
6/15			<10.0			
6/1	硝酸鹽	mg/L	13.5	-	-	0.06
6/15			5.43			
無機廢水水質分析結果表						
採樣日期	檢測項目	單位	偵測值	保證值	環評值	MDL
6/1	懸浮固體	mg/L	<1.0	20	20	1
6/15			1.4			
6/1	水溫	℃	32.7	-	-	-
6/15			29.0			
6/1	鎘	mg/L	ND	-	-	0.001
6/15			ND			
6/1	總鉻	mg/L	ND	-	-	0.004
6/15			ND			
6/1	銅	mg/L	<0.010	-	-	0.004
6/15			<0.010			
6/1	溶解性鐵	mg/L	0.023	-	-	0.006
6/15			ND			
6/1	溶解性錳	mg/L	<0.020	-	-	0.006
6/15			ND			
6/1	鉛	mg/L	ND	-	-	0.004
6/15			ND			
6/1	鎳	mg/L	ND	-	-	0.006
6/15			ND			
6/1	銀	mg/L	ND	-	-	0.006
6/15			ND			
6/1	鋅	mg/L	0.033	-	-	0.004
6/15			0.012			
6/1	六價鉻	mg/L	ND	-	-	0.01
6/15			ND			
6/1	汞	mg/L	<0.0010	-	-	0.00015
6/15			ND			
6/1	pH	-	8.1(32.7℃)	6.0-9.0	6-10	-
6/15			8.1(29.0℃)			
6/1	正磷酸鹽	mg/L	0.113	-	-	0.002
6/15			0.037			
6/1	氨氣	mg/L	0.11	-	-	0.02
6/15			0.12			
6/1	油脂(正己烷抽出物)	mg/L	<1.0	-	-	1
6/15			<1.0			
6/1	生化需氧量	mg/L	2.6	-	-	1
6/15			<1.0			
6/1	化學需氧量	mg/L	ND	50	100	3.2
6/15			ND			
6/1	有機汞	mg/L	ND	不得檢出	-	0.001
6/15			ND			